

Утверждаю

*Григорьев*

« 01 » 10 2014 г.

**АКТ**

**Текущего ремонта (осмотра)**

Комиссия в составе : начальник электроцеха Узюмов М.А., инженер ПТО Зонов А.В., начальник ПТО Бахтиярова Э.А., составила акт о выполнении работ согласно план-графика ППР объектов цеха ЭС, закрепленных за технологическим участком в сентябре\_месяце 2014 года

Работы, относящиеся к данному виду текущего ремонта (осмотра)

выполнены:

№ п/п	Наименование объектов	Отметка о выполнении
1	т/о : РП7-ТП17,ТП46, ТП18	<i>выполн.</i>
2	т/о : ПСТ-53,ТП71, ТП64, КТПН39 <i>ос.</i>	<i>выполн.</i>
3	т/о : - ВЛ-10кВ (В1) ПС «Трёхгорная» яч.2-РТП2 -ВЛ-10кВ (В14) ПС «Трёхгорная» яч.16-РП1 -ВЛ-0,4кВ кв.7 -РТП2, ШР-0,4кВ ул. Первомайская 13	<i>выполн.</i>
	Т/Р	
1	ПС «Завьялиха», ЗРУ-10кВ, яч.15: ШР, МВ, ЛР, КЛ-10кВ	<i>выполн.</i>
2	КТПН 1: ВВ отсек, ТМ 250 кВА, отсек НН	<i>выполн.</i>
3	КТПН-12 : ВВ отсек, ТМ-25 кВА, отсек НН	<i>выполн.</i>
4	ТП 55(2с) : РУ-10 кВ, ТМ 400кВА-Т 2	<i>не выполнено</i>
5	РТП 11(1с) :РУ-10кВ, яч.2; ШР, МВ, ЛР, ТМ 630кВА-Т1, ЩИТ 0,4 кВ	<i>выполн.</i>
6	ТП 62: РУ 10 кВ, КЛ 10 кВ, ТМ 1000 кВА, Щит 0,4 кВ	<i>выполн.</i>
7	КТПН 74(1 и 2с) : ВВ отсек, отсек ТМ 400 кВА Т 1,2	<i>выполн.</i>
8	ПС «Завьялиха», ЗРУ 10 кВ, яч.15 : ШР, МВ, ЛР, КЛ 10 кВ	<i>выполн.</i>
9	РТП 11(2с), РУ 10 кВ, яч.22 : ШР, МВ. ЛР, КЛ 10 кВ-КТПН 75	<i>выполн.</i>
10	РТП 11(2с), РУ 10 кВ : ШР, МВ, ЛР-яч.21, ШМ, ТСН 25 кВА-Т 2-яч.16, ТН-яч.15	<i>выполн.</i>
11	РТП 11(2с), РУ 10 кВ, яч.14 : ШР, МВ, ЛР, ТМ-630кВА Т 2, Щит 0,4 кВ	<i>выполн.</i>
12	ВЛ 10 кВ(В-1) ПС «Трёхгорная» яч.2 – РТП 2	<i>выполн.</i>
13	ВЛ 10 кВ(В-26) ПС «Завьялиха» яч.9 – ЛР 11	<i>выполн.</i>

По окончании ремонта оборудование находится в эксплуатации.

Предложения: *з/р ТП-55 - переключатель работы с*  
*плашкой своей редакцией.*

Сдал: [Signature] | Григорьев |

Проверил: [Signature] | Зинев |

Начальник ПТО Александр | Борисов |

Начальник цеха [Signature] | Григорьев |

/